

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Томской области**

Фрунзе пр., д. 103а, г. Томск, 634021

тел/факс 26-03-90 E-mail: ufs@70.rospotrebnadzor.ru www.70.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 73732981 ОГРН 1057000120100 ИНН/КПП 7017113608 / 701701001

**ПРЕДПИСАНИЕ № 19 от 03.02.2020г.**

**должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных  
нарушений санитарного законодательства и законодательства о защите прав потребителей**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Пчелкиной Инной Алексеевной, при проверке (исследовании, испытании, оценке) объекта, рассмотрении представленных документов муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 11 г. Томска им. В.И. Смирнова, расположенного по адресам: 634047, г. Томск, Кольцевой проезд, 39, г. Томск, Кольцевой проезд, 39/4

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

Выявлены нарушения санитарного законодательства: ст.ст.11, 17, 28, 34, 35 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части оборудования помещений, организации подачи горячей воды к раковинам для мытья рук, проведения профилактических прививок, организации образовательного процесса, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части организации питания, ведения документации пищеблока, СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" в части отделки стен процедурной мед.пункта, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в части превышения уровней напряженности электромагнитного поля от ПЭВМ.

В соответствии с п.1.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, эксплуатацией общеобразовательных учреждений, воспитанием и обучением обучающихся.

**С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю:**

**В дошкольном отделении:**

1. В процедурном кабинете медицинского пункта стены оформить глазурованной плиткой.

Срок- 01.10.2021.

**Основание:** п. 4.2.СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

2. В примерном и фактическом меню на ужин первые блюда заменить на рыбные, мясные, овощные и творожные блюда.

Срок- с 04.02.2020 и постоянно.

**Основание:** п.15.6.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3. В журнале бракеража поступающих скоропортящихся продуктов указывать все фактические сроки реализации продуктов (молоко, сыр, масло).

Срок- с 04.02.2020 и постоянно.

**Основание:** п.14.1.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

4. В мед.книжке Авдеевой Т.Ю. проставить сведения о проведении прививок против гепатита В, в мед.книжках Гаус Н.А., Гидревич Ю.А., Пятиненко Л.Ю. проставить сведения о проведении очередного АДСМ, в мед.внижке Семашкина В.Е. - сведения о проведении РПГА на брюшной тиф, кала на диз.группу, в мед.книжке Шпет М.С. - сведения о прививках.

Срок- 01.04.2020.

**Основание:** п.19.2.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В школе:

5. В туалетах 1, 2 этажей установить держатели для туалетной бумаги, постоянно иметь в наличии туалетную бумагу, в мужском туалете 2 этажа унитазы оборудовать сиденьями, в женском туалете 3 этажа заменить раковины для мытья рук.

Срок- 01.03.2020.

**Основание:** п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

6. В кабинете физики задействовать раковину для мытья рук, в кабинетах начальных классов, в кабинете химии, в мастерских, в туалетах к раковинам для мытья рук организовать подачу горячей воды.

Срок- 01.10.2021.

**Основание:** п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

7. В лаборантской кабинета химии заменить раковину, провести ремонт пола под раковиной, в малом и большом спортивных залах провести ремонт стен, на пищеблоке в подвальном помещении устранить причину сырости стен на потолке.

Срок- 01.10.2021.

**Основание:** п.п. 4.28, 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

8. В кабинете информатики заменить 3 неисправные стула.

Срок- 01.03.2020.

**Основание:** п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы».

9. Провести генеральную уборку в спортивном зале, убрать пыль за регистрами системы отопления.

Срок- 10.02.2020.

**Основание:** п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

10. В расписании уроков 1-х- 4-х классов наиболее трудные предметы проводить на 2-м уроке, 10-х классов – на 2-4 уроке, в субботние дни перемены между уроками организовать продолжительностью 10 мин.

Срок- с 04.02.2020 и постоянно.

**Основание:** п.п. 10.7, 10.8, 10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

11. В мед.книжке Ластовской М.С. проставить сведения о проведении флюорографического обследования, в мед.книжках Ситдикова А.Х., Сибирякова А.Г. проставить сведения о проведении РПГА на брюшной тиф и результаты исследования кала на диз.группу, в мед.книжке Бутаковой С.В. проставить сведения о прохождении курса гигиенической подготовки.

Срок- 01.03.2020.

**Основание:** п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

12. В кабинете информатики устранить причину превышения уровней электромагнитных полей от ПЭВМ, провести повторные измерения ЭМП, результаты измерений представить в Управление Роспотребнадзора по Томской области.

Срок- 01.04.2020.

**Основание:** пункт 7.1, таблицы №1 приложения 2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы».

13. Увеличить уровень искусственной освещенности в кабинетах № 104 и № 108 начальных классов, № 211 химии, № 209 физики, № 115 технологии до гигиенических нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок- 01.10.2021.

**Основание:** п. 7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

О выполнении предписания п.п. 1, 6, 7, 13 в срок до 05.10.2021, п.п. 2, 3, 9, 10– до 10.02.2020, п.п. 4, 5, 8, 11. 12 - до 05.04.2020 известить главного специалиста-эксперта отдела санитарного надзора Пчелкину Инну Алексеевну о выполнении предписания посредством почтовой связи.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки предписания, вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора, либо предписание может быть обжаловано в течение 3-х месяцев в порядке, предусмотренном главой 22 КАС.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 им. В.И. Смирнова г. Томска.


(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора  
(должность лица,  
уполномоченного  
осуществлять  
госсанэпиднадзор)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.А. Пчелкина  
(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил, Ястребов А.Ю. 03.02.2020.

  
\_\_\_\_\_

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 2241331179433258965477892812032749152869128149

Владелец Ястребов Андрей Юрьевич

Действителен с 18.10.2022 по 18.10.2023