

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Томской области

Фрунзе пр., д.103а, г.Томск, 634021

тел/факс 26-03-90 E-mail: ufs@70.rospotrebnadzor.ru www.70.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 73732981 ОГРН 1057000120100 ИНН/КПП 7017113608 / 701701001

**ПРЕДПИСАНИЕ № 213 от 28.09.2016г.**

должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных  
нарушений санитарного законодательства и законодательства о защите прав потребителей

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Пчелкиной Инной  
Алексеевной, при проверке (исследовании, испытании, оценке) объекта, рассмотрении представленных  
документов муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя  
общеобразовательная школа № 11 г. Томска, расположенного по адресу: г.Томск, Кольцевой проезд,  
39 (указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

Выявлены нарушения санитарного законодательства: ст.ст.11, 28 Федерального закона от 30 марта  
1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, СанПиН 2.4.2.2821-10  
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  
общеобразовательных учреждениях» в части организации подачи горячей воды к раковинам для  
мытья рук, оборудования местного освещения досок, оборудования туалетов/

В соответствии с п.1.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» настоящие санитарные  
правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и  
индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием,  
строительством, реконструкцией, эксплуатацией общеобразовательных учреждений, воспитанием и  
обучением обучающихся.

**С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю:**

1. Установить местное освещение досок в учебных кабинетах №№ 302, 305, 307.  
Срок- 01.02.2017г.  
Основание: п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
2. В туалетах на 3-м этаже оборудовать кабинки с дверями, в туалетах унитазы оборудовать сиденьями.  
Срок- 01.02.2017г.  
Основание: п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
3. Закончить ограждение территории школы.  
Срок- 01.09.2017г.  
Основание: п.3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
4. Заменить линолеум в 101, 103 кабинетах.  
Срок- 01.02.2017г.  
Основание: п.п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
5. Организовать подачу горячей воды раковинам для мытья рук в кабинетах начальных классов, кабинете химии, в мастерских, в обеденном зале, в туалетах, установить раковину для мытья рук в кабинете физики.  
Срок- 01.09.2017г.  
Основание: п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

О выполнении предписания п.п. 1, 2, 4 - до 10.02.2017г, п.п. 3,5 - до 10.09.2017 известить главного специалиста-эксперта отдела санитарного надзора Пчелкину Инну Алексеевну о выполнении предписания посредством почтовой связи.

Д  
ЭЛЕ

СВЕ

Сертификат 224

Владелец Ястреб

Действителен С