

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Томск проспект Мира, 26 тел. 8 (3822) 416-583

(указывается адрес места нахождения территориального органа  
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР Ленинского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Томск, пр. Мира, 26 тел. 8 (3822) 600-771

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 20/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 им. В.И. Смирнова г. Томска в лице директора Ястребова Андрея Юрьевича

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Ленинского района г. Томска по пожарному надзору №20 от "25" июня 2018 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. 16 июля 2018 г. по 11 ч 00 мин. 09 июля 2018 г.

проведена проверка

Государственным инспектором Ленинского района г. Томска по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

майором внутренней службы Кандыба Вячеславом Сергеевичем.

проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 им. В.И. Смирнова г. Томска по адресу: г. Томск, проезд Кольцевой, 39, проезд Кольцевой, 39 стр. 4

совместно с директором МАОУ СОШ №11 им. В.И. Смирнова г. Томска Ястребовым Андреем Юрьевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
здание школы по адресу: г. Томск, проезд Кольцевой, 39				
1.	на путях эвакуации отсутствуют двери лестничных клеток с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах (3 этаж)	п.6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	До 10 часов 15.08.2019г.	
2.	на 1 этаже на полу в месте перепада высот предусмотрен пандус с уклоном более 1:6 (коридор около гардероба)	п.6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	До 10 часов 15.08.2019г.	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
3.	ограждение на кровле здания не исправно	п.24, Постановление правительства от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» правила противопожарного режима в Российской Федерации	До 10 часов 15.08.2019г.	
4.	не обеспечено устранение повреждений средств огнезащиты для деревянных строительных конструкций кровли	п.21 Постановление правительства от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» правила противопожарного режима в Российской Федерации	До 10 часов 15.08.2019г.	
5.	пол спортивного зала отделан строительными материалами (дерево) с классом пожарной опасности выше чем КМ 2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1)	ст. 134 ч.6 таб. 29 Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 10 часов 15.08.2019г.	
6.	функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности, а именно точечные дымовые пожарные извещатели установлены на строительных конструкциях подвесного потолка (в плитках заполнения каркаса), не являющихся несущей строительной конструкцией	п.13.3.4 приложение П, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», ч.4 ст.81 Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 10 часов 15.08.2019г.	
здание детского сада по адресу: г. Томск, проезд Кольцевой,39 стр.4				
7.	противопожарная дверь неисправна (отсутствует устройство для самозакрывания) (вентиляционная)	п.61 Постановление правительства от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» правила противопожарного режима в Российской Федерации	До 10 часов 15.08.2019г.	
8.	не обеспечено устранение повреждений средств огнезащиты для деревянных строительных конструкций кровли	п.21 Постановление правительства от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» правила противопожарного режима в Российской Федерации	До 10 часов 15.08.2019г.	
9.	внутренний противопожарный водопровод не исправен	п.55 Постановление правительства от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» правила противопожарного режима в Российской Федерации	До 10 часов 15.08.2019г.	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
10.	в подвальном этаже в здании дошкольной организации допускается хранения горючих материалов кроме садового инвентаря	п. Д 2.9, Приложение Д* СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»	До 10 часов 15.08.2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Ленинского района

г. Томска по пожарному надзору Кандыба В.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"09" 08 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

[Handwritten Signature]  
(подпись)

"09" 08 2019 г.

[Handwritten Signature]  
(должность, фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 2241331179433258965477892812032749152869128149

Владелец Ястребов Андрей Юрьевич

Действителен с 18.10.2022 по 18.10.2023