

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Томск проспект Мира, 26 тел. 8 (3822) 416-583

(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по Ленинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Томск, ул. Больничная, 4 тел. 8 (3822) 530-161

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 49/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №11 г. Томска в лице директора Ястребова Андрея Юрьевича

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
Ленинскому району г. Томска по пожарному надзору №49 от "02" декабря 2019 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ О пожарной безопасности"
в период с 10 ч 00 мин. 09 декабря 2019 г. по 11 ч 00 мин. 13 января 2020 г.

проведена проверка

Государственным инспектором по Ленинскому району г. Томска по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

лейтенантом внутренней службы Супониным Евгением Юрьевичем.

проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №11 г. Томска по адресу: г. Томск, проезд Кольцевой, 39, проезд Кольцевой, 39 стр. 4

совместно с директором МАОУ СОШ №11 г. Томска Ястребовым Андреем Юрьевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:**

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
здание школы по адресу: г. Томск, проезд Кольцевой, 39				
1	На путях эвакуации отсутствуют двери лестничных клеток с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах (из помещения столовой);	п.6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;	До 10 часов 01.12.2020г.	
2	Пол спортивного зала отделан строительными материалами (дерево) с классом пожарной опасности выше чем КМ 2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1);	ст. 134 ч.6 таб. 29 Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	До 10 часов 01.12.2020г.	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
3	Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности, а именно точечные дымовые пожарные извещатели установлены на строительных конструкциях подвесного потолка (в плитках заполнения каркаса), не являющихся несущей строительной конструкцией;	п.13.3.4 приложение П, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», ч.4 ст.81 Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	До 10 часов 01.12.2020г.	
4	Отсутствует проектная и исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре);	п.61 Постановление правительства от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» правила противопожарного режима в Российской Федерации;	До 10 часов 01.12.2020г.	
5	В электрощитовой не заделаны отверстия в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями;	п.22 Постановление правительства от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» правила противопожарного режима в Российской Федерации;	До 10 часов 01.12.2020г.	
6	Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией светильника;	п.42в Постановление правительства от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» правила противопожарного режима в Российской Федерации;	До 10 часов 01.12.2020г.	
7	В здании общеобразовательного учреждения технические помещения (комнаты для трудового обучения) не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (отсутствует противопожарная дверь);	п.5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;	До 10 часов 01.12.2020г.	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
8	Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности, а именно точечные дымовые пожарные извещатели установлены на строительных конструкциях подвесного потолка (в плитках заполнения каркаса), не являющихся несущей строительной конструкцией;	п.13.3.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», ч.6 ст.83 Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	До 10 часов 01.12.2020г.	
9	Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности. В помещениях здания эксплуатируются пожарные извещатели, расстояние от которых менее 0,5 м до электросветильников;	п.13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», ч.6 ст.83 Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	До 10 часов 01.12.2020г.	
10	Дверь эвакуационного выхода в спортивном зале открывается не по направлению;	п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ч. 1, 2 ст. 53 Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	До 10 часов 01.12.2020г.	
11	Автоматические установки пожарной сигнализации не обеспечивают автоматическое информирование дежурного персонала о пожаре и не исправности в помещении спортивного зала;	п.13.14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», ч.5 ст.83 Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 10 часов 01.12.2020г.	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретное место выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
12	Автоматические установки пожарной сигнализации на 2 и 3 этаже находится в неисправном состоянии (не обеспечивают автоматическое информирование дежурного персонала о пожаре и не исправности);	п.13.14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», ст.4, ст.5, ст.6, ч.5 ст.83 Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;		
здание детского сада по адресу: г. Томск, проезд Кольцевой,39 стр.4				
13	Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности, а именно точечные дымовые пожарные извещатели установлены на строительных конструкциях подвесного потолка (в плитках заполнения каркаса), не являющихся несущей строительной конструкцией;	п.13.3.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», ч.6 ст.83 Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 10 часов 01.12.2020г.	
14	Не обеспечено расположение нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления на расстоянии между ними не менее 50 мм;	п.13.14.8. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», ст.4, ст.5, ст.6, ст.54, ч. 4 ст. 81, ст.83, ст.91, ст.103, ст.151 Федеральный закон №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	До 10 часов 01.12.2020г.	
15	Допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе и замкнутом канале строительной конструкции;	п. 13.15.14 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; ст. 82 Федеральный закон №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	До 10 часов 01.12.2020г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на

которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по Ленинскому району

г. Томска по пожарному надзору Супонин Е.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"13" "01" 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

1

(подпись)

" " 20__ г.



(должность, фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 2241331179433258965477892812032749152869128149

Владелец Ястребов Андрей Юрьевич

Действителен с 18.10.2022 по 18.10.2023