

МАОУ СОШ №11 им. В.И. Смирнова  
г. Томска в лице директора Ястребова  
Андрея Юрьевича, г. Томск, проезд  
Кольцевой,39

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«28» декабря 2020 г.

г. Томск

(место рассмотрения город, район)

Я. Главный государственный инспектор по Ленинскому району г. Томска по пожарному  
надзору лейтенант внутренней службы Супонин Евгений Юрьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело )

**рассмотрев постановление № от «28» декабря 2020г.**

**по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы**  
**на МАОУ СОШ №11 им. В.И. Смирнова г. Томска**

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

**находящееся (зарегистрированного) по адресу: г. Томск, проезд Кольцевой,39**

### УСТАНОВИЛ:

«18» декабря 2020г. в строении по адресу/адресам: г. Томск, Кольцевой проезд, 39 (здание  
школы); г. Томск, Кольцевой проезд, 39/4 (здание детского сада).

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

**НАРУШИЛ (а):** Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной  
безопасности» (далее ФЗ-123); Постановление правительства от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»  
правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР в РФ); СП 1.13130.2009 Свод правил  
«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее СП 1.13130.2009); СП 5.13130.2009  
Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения  
автоматические» (далее СП 5.13130.2009).

### а именно:

№ п/п	Нарушения требований пожарной безопасности	Положения нормативных правовых актов
<b>здание школы по адресу: г. Томск, Кольцевой проезд, 39</b>		
1.	Отсутствует проектная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре).	ст. 83 ФЗ-123
2.	На объекте не хранится исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре).	п. 61 ППР в РФ.
3.	Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности. В помещениях здания эксплуатируются пожарные извещатели, расстояние от которых менее 0,5 м до электросветильников;	ч.6 ст.83 ФЗ-123; п.13.3.6 СП 5.13130.2009.
4.	Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности, а именно точечные дымовые пожарные извещатели установлены на строительных конструкциях подвесного потолка (в плитках заполнения каркаса), не являющихся несущей строительной конструкцией.	ч.6 ст.83 ФЗ-123; п.13.3.6 СП 5.13130.2009.
5.	Двери лестничной клетки зафиксированы в открытом положении.	п.п. г п. 36 ППР в РФ.
6.	Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются не по направлению пути эвакуации (выхода из здания).	ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 ФЗ-123; п. 36 ППР в РФ; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009.

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107

по делу об административном правонарушении и назначении административного наказания за нарушение требований пожарной безопасности

«28» декабря 2020г.

(дата рассмотрения дела)

г. Томск

(место рассмотрения город, село, район)

Я. Главный государственный инспектор по Ленинскому району г.Томска по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Супонин Евгений Юрьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев протокол об административном правонарушении  
(постановление прокурора о возбуждении административного дела) (ненужное зачеркнуть)  
от «24» декабря 2020г. № \_\_\_\_\_

и материалы дела на  
юридическое лицо Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 им. В.И. Смирнова г. Томска ИНН 7019036243 ОГРН 1027000911662

(полное наименование и правовой статус юридического лица)

находящееся по адресу г. Томск, проезд Кольцевой, 39

(юридический адрес)

тел. (факс) (3822)47-32-95, зарегистрированное Инспекция ФНС РФ по г. Томску серия 70 №001628863

(орган, зарегистрировавший юридическое

ИНН 7019036243

лицо, номер регистрационного свидетельства)

обслуживаемое банком Отделение Томск г. Томск р/с № 40701810300003000001

(наименование обслуживаемого банка и номер расчетного счета)

в присутствии (отсутствии) законного представителя юридического лица ) Ястребов Андрей Юрьевич  
полномочия подтверждены Приказ №105-к 10.07.2006г. владеющего русским языком,  
(документ, доверенность, кем выдана)

(в случае отсутствия представителя: указать данные о надлежащем извещении о месте и времени рассмотрения дела, и отсутствии данных о причине неявки, отсутствии ходатайств об отложении рассмотрения дела)

## УСТАНОВИЛ:

«18» декабря 2020г. в строении по адресу/адресам: г. Томск, Кольцевой проезд, 39 (здание школы); г. Томск, Кольцевой проезд, 39/4 (здание детского сада).  
(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

**НАРУШИЛ (а):** Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ-123); Постановление правительства от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР в РФ); СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее СП 1.13130.2009); СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» (далее СП 5.13130.2009).

## а именно:

№ п/п	Нарушения требований пожарной безопасности	Положения нормативных правовых актов
<b>здание школы по адресу: г. Томск, Кольцевой проезд, 39</b>		
1.	Отсутствует проектная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре).	ст. 83 ФЗ-123
2.	На объекте не хранится исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре).	п. 61 ППР в РФ.
3.	Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности. В помещениях здания эксплуатируются пожарные извещатели, расстояние от которых менее 0,5 м до электросветильников;	ч.6 ст.83 ФЗ-123; п.13.3.6 СП 5.13130.2009.
4.	Функциональные характеристики систем обеспечения	ч.6 ст.83 ФЗ-123; п.13.3.6

	пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности, а именно точечные дымовые пожарные извещатели установлены на строительных конструкциях подвесного потолка (в плитках заполнения каркаса), не являющихся несущей строительной конструкцией.	СП 5.13130.2009.
5.	Двери лестничной клетки зафиксированы в открытом положении.	п.п. г п. 36 ППР в РФ.
6.	Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются не по направлению пути эвакуации (выхода из здания).	ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 ФЗ-123; п. 36 ППР в РФ; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009.
7.	Под лестничным маршем хранятся горючие материалы.	п.п. к п. 23 ППР в РФ.
<b>здание детского сада по адресу: г. Томск, Кольцевой проезд, 39/4</b>		
8.	Отсутствует проектная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре).	ст. 83 ФЗ-123
9.	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п. 20 ППР в РФ.
10.	Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности. В помещениях здания эксплуатируются пожарные извещатели, расстояние от которых менее 0,5 м до электросветильников;	ч.6 ст.83 ФЗ-123; п.13.3.6 СП 5.13130.2009.
11.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 ППР в РФ; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009.
12.	Общие требования инструкции о пожарной безопасности не соответствуют нормативным требованиям.	п. 461 ППР в РФ.

(законодательные (или) нормативные акты, требования которых были нарушены) (указывается существо нарушения или невыполнения)

чем совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное **ч. 1 ст. 20.4** Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

В соответствии со ст. 38 ФЗ «О пожарной безопасности» несёт ответственность за нарушение требований пожарной безопасности как 1) собственник имущества (свидетельство о собственности \_\_\_\_\_); 2) лицо, уполномоченное владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом; другое \_\_\_\_\_

(нужное отметить, данные указать, копии прилагаются к делу)

Установил, что у юридического лица муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №11 им. В.И. Смирнова г. Томска, г. Томск, проезд Кольцевой, 39

(наименование юр. лица и адрес)

имелась возможность для соблюдения правил и норм, но им не были приняты все зависящие от них меры по их соблюдению в соответствии со ст.2.1 ч.2 КоАП РФ.

Ходатайств со стороны законного представителя юр. лица, привлекаемого к административной ответственности не заявлялось \_\_\_\_\_ в том числе об

при заявлении ходатайства заполнить: какие и на какой стадии

отложении рассмотрения дела

На основании изложенного, руководствуясь ст. 4.1 ч.3, 23.34 п.1 ч.1 29.9, ч.1.3.5 29.10 КоАП РФ

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым выносится постановление)

принимая во внимание ст. 4.2 ч.1 п.1 КоАП РФ (раскаяние лица, совершившего

административное правонарушение)

(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства; при их отсутствии: обстоятельств смягчающих или отягчающих не установлено)

учитывая характер совершённого им правонарушения, личность виновного, его имущественное положение лица, а также, что административное правонарушение совершено впервые при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

### ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 им. В.И. Смирнова г. Томска

(полное наименование юридического лица)

виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях назначить административное наказание в виде Предупреждения

(указывается вид административного наказания: предупреждение или размер штрафа в рублях)

2. Объявить законному представителю, что он(а) и иные лица (ст. 25.1-25.5 КоАП РФ) в соответствии со ст. 30.1-30.3 КоАП РФ имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии вышестоящему должностному лицу Главному Государственному инспектору по Ленинскому району по пожарному надзору по адресу: г. Томск, ул. Больничная, 4 либо в арбитражный суд по месту рассмотрения дела по адресу: г. Томск пер. Батенькова, 6

(указать должность вышестоящего лица и его адрес, вышестоящий орган и его адрес, соответствующий суд и адрес его нахождения)

Постановление вступает в силу в соответствии со ст. 31.1 КоАП РФ 11 января 2021 года (дата)

3. Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в добровольном порядке не позднее 60 дней со дня вступления данного постановления в законную силу. Копию документа, свидетельствующего об уплате штрафа необходимо направить лицу, вынесшему постановление. При неуплате штрафа в установленный срок материалы дела будут направлены судебному приставу-исполнителю для взыскания штрафа в принудительном порядке. Довести до сведения, что за неуплату административного штрафа в указанный срок предусмотрена административная ответственность по части 1 ст. 20.25 КоАП РФ (наложение штрафа в 2-х кратном размере, либо арест до 15 суток). Срок предъявления к исполнению: один год со дня вступления в законную силу.

4. Сумма административного штрафа вносится в банк и подлежит зачислению на счет федерального казначейства по прилагаемым реквизитам для заполнения платёжного документа:

Получатель: УФК по Томской области (Главное управление

МЧС России по Томской области)

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК

ИНН: 7017106784

КПП администратора: 701701001

Код ОКТМО: 69701000

Номер счёта получателя платежа: 40101810900000010007

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Томской

области

БИК: 046902001

Код бюджетной классификации: 177 116 01201 01 0004 140

5. Издержки по делу об административном правонарушении, из общей суммы \_\_\_\_\_

(общая сумма расходов прописью)

направленной на \_\_\_\_\_

(список выплат свидетелям, понятым специалистам, экспертам или переводчикам, расходы на хранение, перевозку (пересылку) или исследование вещественных доказательств) отнести на счёт \_\_\_\_\_ бюджета.

(федерального или местного)

6. Решение по изъятым (арестованным) вещам и документам:

а) документы- \_\_\_\_\_ являющиеся вещественными доказательствами,  
(список изъятых документов, находящихся в деле)

(принятое решение: оставление в деле, течение всего срока хранения данного дела или передача заинтересованным лицам)

б) вещи- \_\_\_\_\_

(список изъятых вещей, приобщённых к делу, принятое решение: возвращение законному владельцу)

(подпись лица, вынесшего постановление)

Супонин Е.Ю.  
(расшифровка подписи)

г. Томск, ул. Больничная, 4  
(адрес органа НД)

Копию постановления получил (а): «ЭР» 12 2020 г.

(дата, подпись лица, в отношении которого вынесено постановление)

И.В. Соколов  
(ФИО)

(дата, подпись потерпевшего)

(ФИО)

(дата, подпись)

(ФИО)

Копия постановления направлена \_\_\_\_\_

(дата, № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением)

Отметка о неуплате должником назначенного административного штрафа:

« \_\_\_\_\_ » 202 г.

(отметка о неуплате штрафа ставится в случае отсутствия документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа)

Отметка об исполнении постановления: Постановление № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » 202 г. исполнено

« \_\_\_\_\_ » 202 г. \_\_\_\_\_ (дата и номер финансового документа)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 2241331179433258965477892812032749152869128149

Владелец Ястребов Андрей Юрьевич

Действителен с 18.10.2022 по 18.10.2023