

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Томской области

Фрунзе пр., д.103а, г.Томск, 634021

тел/факс 26-03-90 E-mail: ufs@70.rospotrebnadzor.ru www.70.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 73732981 ОГРН 1057000120100 ИНН/КПП 7017113608 / 701701001

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВОВАВШИХ
СОВЕРШЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

«12» февраля 2020г.

г. Томск, пр. Фрунзе, 103,а

Врио заместителя главного государственного санитарного врача по Томской области, врио
руководителя Управления Роспотребнадзора по Томской области Е.В. Мелведь
(Ф.И.О. должностного лица)

рассмотрев дело № ___ об административном правонарушении в отношении: директора
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная
школа № 11 им. В.И. Смирнова г. Томска Ястребова Андрея Юрьевича 20 мая 1967 года
рождения, паспорт серия 6911 № 502582 выдан УФМС России по Томской области в Советском
районе г. Томска 27.06.2012г.

(1.полное наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; 2. Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, дата рождения, ИНН, адрес регистрации; 3. Ф.И.О. должностного или физического лица,
дата рождения, должность, место работы, адрес регистрации, документ, удостоверяющий личность (серия,
№, кем и когда выдан)

УСТАНОВИЛ:

В ходе плановой выездной проверки соблюдения требований санитарного законодательства в
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная
школа № 11 им. В.И. Смирнова г. Томска, расположенном по адресам: 634027, г. Томск,
Кольцевой проезд, 39, г. Томск, пер. Кольцевой, 39/4 выявлены нарушения требований
санитарного законодательства в работе учреждения, а именно:

в нарушение ст. 11, 17, 28, 34, 35 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы»:

В дошкольном отделении по адресу: 634047, г.Томск, Кольцевой проезд, 39/4:

1. В процедурной медицинского пункта дошкольного отделения стены покрашены вододисперсионной краской, не позволяющими проводить влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением п.4.2. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".
2. В примерном и фактическом меню на 9 и 10 день на ужин подаются первые блюда, что является нарушением п. 15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.
- 3.В журнале бракеража поступающих скоропортящихся продуктов не указываются все фактические сроки реализации продуктов (молоко, сыр, масло), что является нарушением п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
4. В мед.книжке Авдеевой Т.Ю. отсутствуют сведения о проведении прививок против гепатита В, в мед.книжках Гаус Н.А., Гидревич Ю.А., Питиненко Л.Ю. отсутствуют сведения о проведении очередного АДСМ, в мед.книжке Семашкина В.Е. отсутствуют сведения о проведении РПГА на брюшной тиф, кала на диз.группу, в мед.книжке Шлет М.С. отсутствуют сведения о прививках, что является нарушением п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В здании школы по адресу: 634047, г.Томск, Кольцевой проезд, 39:

5. В кабинете физики к раковине для мытья рук отсутствует подводка холодной и горячей воды и канализации, в кабинетах начальных классов, в кабинете химии, в мастерских, в туалетах к раковинам для мытья рук не организована подача горячей воды, что является нарушением п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

6. В лаборантской кабинета химии раковина и пол под раковиной с дефектами и механическими повреждениями, в малом и большом спортивных залах на стенах нарушена целостность покрасочного и штукатурного слоя, что не позволяет проводить качественную уборку и дезинфекцию, на пищеблоке в подвальном помещении на потолке сырость, следы плесени, что является нарушением п.п. 4.28, 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.

7. В кабинете информатики обнаружено 3 неисправные стула, один стул без спинки, 2 стула со сломанными спинками, что является нарушением п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

8. В субботу все перемены между уроками организованы продолжительностью 5 минут, в расписании уроков начальных классов наиболее трудные предметы- русский язык и математика в течение недели поставлены 1 уроками, 10 класса в пятницу физика 1 уроком, что является нарушением п.п. 10.7, 10.8, 10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10.

9. В мед.книжке Ластовской М.С. отсутствуют сведения о проведении флюорографического обследования, в мед.книжках Ситдикова А.Х., Сибирякова А.Г. отсутствуют сведения о проведении РПГА на брюшной тиф и результаты исследования кала на диз.группу, в мед.книжке Бутаковой С.В. отсутствуют сведения о прохождении курса гигиенической подготовки, что является нарушением п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

10. На основании экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 000000321 от 21.02.2018, протокола № Ф00000323 от 20.02.2018 по результатам инструментальных измерений, проведенных в кабинете информатики 12.02.2018 с 1100ч до 12.00ч, уровни напряженности электромагнитного поля не соответствуют требованиям пункта 7.1, таблицы №1 приложения 2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы»: напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц от мониторов Samsung E 1920 не соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (п. 7.1, таблица 1 приложения 2) на рабочих местах учеников №№1,2,3,4,5,6,7,9,10), напряженность электрического поля в диапазоне частот 2 кГц-400 кГц от мониторов Samsung E 1920 не соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (п. 7.1, таблица 1 приложения 2) на рабочих местах учеников №№1,2,3,5,6,7,8,9,10),

плотность магнитного потока в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц от мониторов Samsung E 1920 не соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (п. 7.1, таблица 1 приложения 2) на рабочих местах учеников №№1,2,3,4,5,6,7,8).

11. 13. На основании экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 000000095 от 23.01.2020, протокола № Ф00000073 от 23.01.2020 по результатам инструментальных измерений уровней искусственной освещенности на рабочих местах обучающихся, проведенных 22.01.2020 с 12.50ч до 14.50ч, искусственная освещенность в кабинетах № 104 и № 108 начальных классов, № 211 химии, № 209 физики, № 115 технологии не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (п. 7.2.1.). Результаты измерений представлены с учетом расширенной неопределенности, $p=0,95$ (уровень доверия).

Результаты измерений (в люксах):

- кабинет № 104 начальных классов, 3 ряд, парта 2: 200 ± 18 (гиг. норматив- 300-500);
- кабинет № 104 начальных классов, 2 ряд, парта 2: 180 ± 17 (гиг. норматив- 300-500);
- кабинет № 104 начальных классов, 1 ряд, парта 2: 210 ± 19 (гиг. норматив- 300-500);
- кабинет № 108 начальных классов, 3 ряд, парта 2: 220 ± 20 (гиг. норматив- 300-500);
- кабинет № 108 начальных классов, 2 ряд, парта 2: 180 ± 17 (гиг. норматив- 300-500);
- кабинет № 104 начальных классов, 1 ряд, парта 2: 200 ± 18 (гиг. норматив- 300-500);
- кабинет № 211 химии, 3 ряд, парта 2: 220 ± 20 (гиг. норматив- 300-500);
- кабинет № 211 химии, 3 ряд, парта 3: 230 ± 21 (гиг. норматив- 300-500);
- кабинет № 211 химии, 2 ряд, парта 2: 180 ± 17 (гиг. норматив- 300-500);
- кабинет № 209 физики, 3 ряд, парта 2: 230 ± 21 (гиг. норматив- 300-500);
- кабинет № 209 физики, 1 ряд, парта 2: 180 ± 17 (гиг. норматив- 300-500);
- кабинет № 209 физики, 2 ряд, парта 2: 220 ± 20 (гиг. норматив- 300-500);
- кабинет № 115 технологии, 3 ряд, парта 2: 210 ± 19 (гиг. норматив- 300-500);
- кабинет № 115 технологии, 2 ряд, парта 2: 170 ± 16 (гиг. норматив- 300-500);
- кабинет № 115 технологии, 1 ряд, парта 2: 170 ± 16 (гиг. норматив- 300-500).

Выявленные нарушения требований санитарного законодательства допущены в результате отсутствия должного внимания и контроля к вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил со стороны директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 11 им. В.И. Смирнова г. Томска Ястребова Андрея Юрьевича.

Руководствуясь ст. 29.13. КоАП РФ, ст. 51 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ОБЯЗЫВАЮ:

директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 11 им. В.И. Смирнова г. Томска Ястребова Андрея Юрьевича
(должность, Ф.И.О. должностного лица, на которое возлагается обязанность выполнения представления)

принять меры по устранению причин и условий, способствующих нарушению требований санитарного законодательства в МАОУ средняя общеобразовательная школа № 11 им. В.И. Смирнова г. Томска, расположенном по адресам: 634027, г. Томск, Кольцевой проезд, 39, г. Томск, Кольцевой проезд, 39.

Информацию о принятых мерах представить в Управление Роспотребнадзора по Томской области в течение месяца со дня получения представления.

Врио главного государственного
санитарного врача по Томской области,
Врио руководителя Управления
Роспотребнадзора по Томской области

Е.В. Медведь

(подпись)

(Ф.И.О.)

Копию настоящего представления получил " ____ " _____ 2020г.

(подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (его законного представителя); расшифровка его подписи)

Копия настоящего представления выслана по адресу: 634027, г. Томск, Кольцевой проезд, 39.

На основании ст. 19.6 КоАП РФ неприятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Томской области

Фрунзе пр. д.103а, г.Томск, 634021

тел/факс 26-03-90 E-mail: : ufs@70.rospotrebnadzor.ru www.70.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 73732981 ОГРН 1057000120100 ИНН/КПП 7017113608 / 701701001

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВОВАВШИХ
СОВЕРШЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

«12» февраля 2020г.

г. Томск, пр. Фрунзе, 103,а

Врио заместителя главного государственного санитарного врача по Томской области, врио
руководителя Управления Роспотребнадзора по Томской области **Е.В. Медведь**

(Ф.И.О. должностного лица)

рассмотрев дело № ___ об административном правонарушении в отношении: заведующего
хозяйством муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 11 им. В.И. Смирнова г. Томска Соколовой Оксаны Юрьевны 19
июля 1977 года рождения, паспорт серия 6901 № 284274 выдан Ленинским РОВД г. Томска
31.10.2001г., адрес регистрации: г. Томск, ул. Ферганская, 19

(1. полное наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; 2. Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, дата рождения, ИНН, адрес регистрации; 3. Ф.И.О. должностного или физического лица,
дата рождения, должность, место работы, адрес регистрации, документ, удостоверяющий личность (серия,
№, кем и когда выдан)

УСТАНОВИЛ:

В ходе плановой выездной проверки соблюдения требований санитарного законодательства в
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная
школа № 11 им. В.И. Смирнова г. Томска, расположенном по адресам: 634027, г. Томск,
Кольцевой проезд, 39, г. Томск, пер. Кольцевой, 39/4 выявлены нарушения требований
санитарного законодательства в работе учреждения, а именно:

в нарушение ст. 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»:

1. В туалетах 1, 2 этажей отсутствуют держатели для туалетной бумаги, туалетная бумага в
мужском туалете 2 этажа унитаза без сидений, в женском туалете 3 этажа раковины для мытья
рук со сколами и дефектами, что является нарушением п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.

2. Текущая влажная уборка в спортивном зале проводится некачественно – за регистрами системы
отопления пыль, что является нарушением п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Выявленные нарушения требований санитарного законодательства допущены в результате
отсутствия должного внимания и контроля к вопросам соблюдения санитарно-
эпидемиологических норм и правил со стороны директора муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 11 им. В.И. Смирнова
г. Томска Ястребова Андрея Юрьевича.

Руководствуясь ст. 29.13. КоАП РФ, ст. 51 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ОБЯЗЫВАЮ:

директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 11 им. В.И. Смирнова г. Томска Ястребова Андрея Юрьевича
(должность, Ф.И.О. должностного лица, на которое возлагается обязанность выполнения представления)

принять меры по устранению причин и условий, способствующих нарушению требований
санитарного законодательства в МАОУ средняя общеобразовательная школа № 11 им. В.И.
Смирнова г. Томска, расположенном по адресу: 634027, г. Томск, Кольцевой проезд, 39.

Информацию о принятых мерах представить в Управление Роспотребнадзора по Томской области
в течение месяца со дня получения представления.

Врио главного государственного
санитарного врача по Томской области,
Врио руководителя Управления
Роспотребнадзора по Томской области

Е.В. Медведь

(Ф.И.О.)

Копию настоящего представления получил " ____ " _____ 2020г.

(подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (его законного представителя); расшифровка его подписи)

Копия настоящего представления выслана по адресу: 634027, г. Томск, Кольцевой проезд, 39.
На основании ст. 19.6 КоАП РФ принятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 2241331179433258965477892812032749152869128149

Владелец Ястребов Андрей Юрьевич

Действителен с 18.10.2022 по 18.10.2023